



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gsm.mchs.smol@yandex.ru  
Телефон «горячая линия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Урицкого, д. 7, каб. 401, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

### Предписание № 9 / 1 / 6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» г. Смоленска

(наименование бюджетного общеобразовательного учреждения, наименование государственного органа, осуществляющего надзор, орган государственного надзора, орган государственной защиты, юридического лица, физлица, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от

« 12 » января 2021 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
10 ч. 00 мин. « 18 » января 2021 г. по 15 ч. 00 мин. « 29 » января 2021 г. проведена проверка  
старшим инспектором отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, младшим  
лейтенантом внутренней службы Шилкиной Татьяной Александровной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 9» г. Смоленска

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта  
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Антышевой Ольгой Владимировной

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие  
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препараций	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения у дежурного персонала</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 30</p>	29.11.2021	
2.	<p>Руководителем организации исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ неработоспособны)</p>	<p>Подвал (раздевалка)</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 54.</p>	29.11.2021	
3.	<p>Руководителем организации исправное состояние систем и установок противопожарной защиты</p>	<p>3 этаж</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p>	29.11.2021	

	объекта (АПС и СОУЭ неработоспособны)	Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 54.	
4.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ неработоспособны)	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 54.	29.11.2021

4 этаж

Место, указанное в уведомлении, является местом, где в установленном порядке осуществляется прием заявок на оказание услуг по устранению неисправностей в системах противопожарной защиты объектов, находящихся в собственности и ответственности с заведомым ведением Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;  
лица, полномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Смоленской области  
Шиликина Т.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 29 » января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

« 29 » января 2021 г.

(подпись)

Место действия: кабинет государственного инспектора по пожарному надзору



Директор Антипина Ольга Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы)